



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/31 от 30.01.2023 г.

Мною, Волковой Викторией Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 52 имени Ф.Ф.Селина» городского округа Самара, ИНН: 6314011195, юридический адрес: 443085, Самарская область, г. Самара, ул. Центральная, д. 11 А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
- п.2.2.4: покрытие подходов имеет дефекты, а именно: у имеющихся всех входов крыльцо имеет неровности, т.к. отсутствует местами или расколота часть плиточного покрытия;
- п. 2.5.3. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в спортивном зале на стенах имеются трещины, на стенах имеются следы протечек; в коридоре при входе в спортивный зал на стене имеются следы протечки; на стенах раздевалок для мальчиков и для девочек при спортивном зале имеются следы протечки, отлупилась часть штукатурки, в тренажерном зале стены имеют следы протече, отслаивается штукатурка, имеются дефекты трещины; в обеденном зале на стене и на потолке протечки, часть штукатурки отлупилась; в моечном цехе часть штукатурки потолка и стен отлупилась; в мясном цехе на стенах и потолке значительное количество плесени и признаки поражения грибком; в помещении раздевальной на пищеблоке отлупилась краска, имеются признаки поражения грибком; в зоне расположения пароконвектомата имеются признаки поражения грибком; в обеденном зале в углу около окна признаки поражения грибком; в кабинете 305, в туалете и на лестничном марше имеются следы протечек);
- п. 2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции (в помещении пищеблока частично отсутствует местная система вентиляции над источниками выделения избытков тепла и влаги);

- п. 2.4.6.2 в школе частично используется алюминиевая посуда для приготовления блюд (должна быть из нержавеющей стали); не все технологическое оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим (не работает духовой шкаф у плиты на пищеблоке);

- п. 2.11.4: для технических целей в туалетных помещениях детского сада в двух группах отсутствует отдельный водопроводный кран;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2024г.:

Устранить нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.2.4: восстановить покрытие подходов к зданию (у имеющихся всех входов крыльцо имеет неровности, т.к. отсутствует местами или расколота часть плиточного покрытия);

- п. 2.5.3. Восстановить целостность стен и потолков помещений (в спортивном зале на стенах имеются трещины, на стенах имеются следы протечек; в коридоре при входе в спортивный зал на стене имеются следы протечки; на стенах раздевалок для мальчиков и для девочек при спортивном зале имеются следы протечки, отлупилась часть штукатурки, в тренажерном зале стены имеют следы протече, отслаивается штукатурка, имеются дефекты трещины; в обеденном зале на стене и на потолке протечки, часть штукатурки отлупилась; в моечном цехе часть штукатурки потолка и стен отлупилась; в мясном цехе на стенах и потолке значительное количество плесени и признаки поражения грибком; в помещении раздевальной на пищеблоке отлупилась краска, имеются признаки поражения грибком; в зоне расположения пароконвектомата имеются признаки поражения грибком; в обеденном зале в углу около окна признаки поражения грибком; в кабинете 305, в туалете и на лестничном марше имеются следы протечек);

- п. 2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечить местной системой вытяжной вентиляции (в помещении пищеблока частично отсутствует местная система вентиляции над источниками выделения избытков тепла и влаги);

- п. 2.4.6.2 на пищеблоке обеспечить наличие посуды из нержавеющей стали;

- п. 2.11.4: для технических целей в туалетных помещениях детского сада в двух группах обеспечить наличие отдельного водопроводного крана;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Школа № 52 г.о. Самара, ИНН: 6314011195, юридический адрес: 443085, Самарская область, г. Самара, ул. Центральная, д. 11 А

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская,

13

тел: 8 (846)332-05-79


- E-mail: childarc@fnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

В.А. Волкова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 30.01.2023г.



(подпись)

И.Ю. Преина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru в Департамент
образования Администрации городского округа Самара

